Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

# Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

**Dijon, le 25 février 2020**

MADAME LA PRESIDENTE
CC AP VAL DE SAONE
Ruelle de Richebourg
BP 80055
21130 AUXONNE

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :**
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL**

## CC APV, RESEAU D'AUXONNE

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00144165 | |
| **Unité de gestion** | | 0014 | CC APV, RESEAU D'AUXONNE |
| **Installation** | UDI | 000142 | CC APV, RESEAU D'AUXONNE |
| **Point de surveillance** | P | 0000000144 | RESEAU DE DISTRIBUTION |
| **Localisation exacte** | Mairie | | |
| **Commune** | AUXONNE | | |

**Prélevé le :** mercredi 19 février 2020 à 13h45
**par :** LDCO - Vincent GAGNIERE
**Type visite :** D1
**Type d'eau:** T
**Motif :** CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET

## Mesures de terrain

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | |
| Température de l'eau | 12,0 °C | | | | 25,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | |
| pH | 6,8 unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | |
| Chlore libre | 0,65 mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,69 mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON 2101
Type del'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00145000 Référence laboratoire : 20021800412901

| | Résultats | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 1 | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 1 | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,50 NFU | | | | 2,00 |

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-Franche-Comté
**Direction de la Santé Publique**
**Unité Territoriale Santé Environnement de Côte d'Or**



| | Résultats | | Limites de qualité | | Références de qualité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inférieure | supérieure | inférieure | supérieure |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | | |
| Température de mesure du pH | 19,5 | °C | | | | |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 6,9 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Conductivité à 25°C | 446 | µS/cm | | | 200,00 | 1100,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | | | 0,10 |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL | | | | 0 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL | | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL | | 0 | | |

Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00144165)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour le directeur général,
l'ingénieur principal d'études sanitaires,

Lionel GRISON